

Số: 32 /TB-BQL

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc điều tiết tràn xả lũ - Công trình thủy lợi Ia Mơr

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;
- Tổng Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia;
- Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
(*email: phongthuyvan2@gmail.com*);
- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện: Chư Prông, Ea Súp;
- UBND các xã: Ia Mơr, Ia Lốp;
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN hồ chứa nước Ia Mơr.

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 4712/QĐ-BNN-TCTL ngày 17/11/2017 và số 1973/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/05/2021 về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Ia Mơr và Phương án tích nước hồ chứa nước Ia Mơr năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 3781/BCH-PCTT ngày 14/10/2021 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai về việc tích nước hồ Ia Mơr năm 2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8;

Căn cứ mực nước hồ hiện tại, dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về tình hình diễn biến thời tiết trong thời gian tới và Bản tin tư vấn tính toán điều tiết hồ chứa nước Ia Mơr của Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT,

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 8 THÔNG BÁO

- + Thời gian mở tràn : *Từ 14 giờ 30, ngày 09 tháng 08 năm 2022.*
- + Số cửa mở: *03 cửa (cửa số: 1-3)*
- + Lưu lượng xả dự kiến: *(20 ÷ 100) m³/s*
- + Dự kiến thời điểm đóng tràn vào lúc: *13 giờ 00', ngày 23 tháng 08 năm 2022.*

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản khu vực hạ lưu, tránh những sự cố thiệt hại có thể xảy ra trong thời gian xả tràn để điều tiết nước hồ Ia Mơr, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế có liên quan và toàn thể người dân sống ở khu vực thềm sông Ia Mơr, vùng trũng có nguy cơ ngập lụt cao nhanh chóng di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

2. Đề nghị UBND các xã: Ia Mơr, Ia Lốp chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế có liên quan và toàn thể người dân địa phương mình thực hiện di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm (khu vực thềm sông Ia Mơr, vùng trũng có nguy cơ ngập lụt cao) để đảm bảo an toàn.

3. Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện: Chư Prông, Ea Súp phối hợp triển khai, theo dõi các địa phương, đơn vị thực hiện, đồng thời chỉ đạo đài phát thanh truyền hình địa phương kịp thời đưa tin.

*** Hiệu lệnh thông báo xả nước qua tràn xả lũ được thực hiện trước khi vận hành đập tràn 15 phút thực hiện như sau (vị trí còi hiệu đặt trên đập Ia Mơr):**

- Khi đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: Kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây;

- Khi đập tràn đang ở trạng thái xả: Trước khi tăng thêm lưu lượng xả sẽ kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây.

Ban 8 thông báo đến các đơn vị có liên quan để phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban 8;
- Các phòng; Website Ban 8;
- Lưu: HC, Ban Ia Mơr.

[Handwritten signatures and initials]



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Khắc Tuyền